



INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI - ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Dle § 36a vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění

1.1 VLASTNÍK VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU:

Obec Chotoviny, Hlinická 250, 391 37 Chotoviny, IČ 00252352

<http://www.chotoviny.cz>

1.2 PROVOZOVATEL VODOVODU:

Obec Chotoviny, Hlinická 250, 391 37 Chotoviny, IČ 00252352

Email: podatelna@chotoviny.cz

ID DS: svqb42q

<http://www.chotoviny.cz>

1.3 ROZSAH ZMOCNĚNÍ PROVOZOVATELE VLASTNÍKEM PODLE §8 ODSŤ.2 ZÁKONA

1. Povinnost umožnit připojení na vodovod a dodávat pitnou vodu má provozovatel.
2. Povinnost uzavřít smlouvu o dodávce vody má provozovatel.
3. Právo na úplatu vodného má provozovatel.

1.4 SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ VODOU:

I. Vodovod Chotoviny

rozvodná síť Chotoviny

rozvodná síť Červené Záhoří

Zdroje vody:

- vrty v lokalitě Berenova Lhota, odkud je z čerpací stanice voda čerpána do vodojemu Chotoviny (úpravy vody)
- vrty HJ 11 a HJ 12 doplňují vodu do vodojemu Chotoviny ve chvílích, kdy se nečerpá voda z akumulace čerpací stanice nebo při nedostatku vody v akumulaci

Technologie úpravy vody:

- dezinfekce chlornanem sodným
- tlakové filtry HI-FLO 9 UFP 48 pro snížení hodnot železa a manganu



II. Vodovod Moraveč

- I. rozvodná síť Moraveč
- II. rozvodná síť Rzavá

Zdroje vody:

- 3 vrty, z každého je voda čerpána samostatným potrubím do úpravní vody Moraveč

Technologie úpravy vody:

- dezinfekce chlornanem sodným
- dávkování hydroxidu sodného pro zvýšení PH
- tlakové filtry UFP 16 pro snížení hodnot železa a manganu

III. Vodovod Jeníčkova Lhota

Zdroje vody:

- vrt, ze kterého je voda čerpána samostatným potrubím do úpravní vody ve vodojemu Jeníčkova Lhota

Technologie úpravy vody:

- dezinfekce chlornanem sodným
- dávkování hydroxidu sodného pro zvýšení PH
- tlakové filtry UFP 13 pro snížení hodnot železa a manganu

Celkový počet trvale bydlících obyvatel: 1660

Celkový počet zásobovaných osob: 1352

1.5 ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODNÍCH ŘADŮ

Ztráta vody v trubní síti: 9,4%